



Warszawa 21.02.12

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120  
00 - 801 Warszawa  
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71  
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/160 /12/Z  
ZDM-DZP-MUL-3411-18 -1-12

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wymianę nawierzchni jezdni ulic m.st. Warszawy**.  
Numer postępowania: DZP/4/PN/4/12.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.) odpowiada na pytania zadane przez wykonawcę.

**Pytanie 1** Kto jest właścicielem materiału z rozbiórki jezdni (destruktu) ?

**Odpowiedź:** Wykonawca jest właścicielem, wytwórcą i posiadaczem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów. Zagospodarowanie destruktu pozyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznych ulic objętych kontraktem z jednoczesnym obowiązkiem dotyczącym zadbania o wszystkie procedury środowiskowe wynikające z obowiązujących przepisów leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 2** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie SMA 8 na asfalcie PMB 45/80-55?

**Odpowiedź:** Nie dopuszcza się stosowania lepiszcza PMB 45/80-55. Do produkcji SMA 8 należy stosować lepiszcze PMB 45/80-65 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

**Pytanie 3** Prosimy o zmianę zapisu ST:

Jest:

2.1.5 Granulat asfaltowy

„... W „metodzie na zimno” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 10% mieszanki mineralno-asfaltowej. W „metodzie na ciepło” dopuszcza się stosowanie dodatku granulatu asfaltowego w ilości do 20% mieszanki mineralno – asfaltowej.”

WT2 2010, na które ww. ST się powołuje, dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego w ilości: 15% - przy produkcji „na zimno”, 30% - przy produkcji „na ciepło”.

Prosimy o zmianę zapisu na zgodny z WT2 2010.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wnioskowanego zapisu.

Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmianę do Specyfikacji Technicznej.

Zamawiający dodaje do Specyfikacji Technicznej, Rozdział II – Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni do pkt 1.3.3 (ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót) ppkt d) Wykonawca jest właścicielem, wytwórcą i posiadaczem wytworzonego destruktu i odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach oraz wytwórcą i posiadaczem tego destruktu i odpadów.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich  
Grażyna Landziorn