

Zmiana lokalizacji słupa oświetleniowego nr 4726 w ul. Szwoleżerów dla potrzeb poprawy doświetlenia przejścia dla pieszych.

Opis wykonania robót.

Słup oświetleniowy typu Pastorał Warszawski nr 4726 należy zdemontować i ustawić w projektowanym miejscu. Zdemontowany słup (słup, baza ozdobna oraz wysięgnik) poddać renowacji poprzez czyszczenie z korozji oraz dwukrotne malowanie. Kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² ze słupa 4726 (do demontażu) wypiąć i wprowadzić do słupa nr 4726 (po zmianie lokalizacji). Kabel ze słupa nr 4728 przedłużyć łącząc za pomocą mufy termokurczliwej z nowym odcinkiem kabla YAKY 4x35mm², a koniec kabla wprowadzić do słupa nr 4726 (słup po zmianie lokalizacji). Nowy odcinek kabla ułożyć w rurach DVK Ø 110mm. Na projektowanym słupie zainstalować oprawę typu EGER 250 W z metalohalogenkowym źródłem światła