



ZEC Wola  
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa  
t 022 658 52 00  
f 022 658 52 04  
wola@spec.waw.pl

Infolinia 022 576 10 20  
Pogotowie Ciepłownicze 993 lub 022 647 04 71

Dział Techniczny  
t 022 658-52-13  
f 022 658-52-04  
e-mail: beata.plominska@spec.waw.pl

eRTe  
**Projektowanie Dróg i Mostów**  
Teresa Rogalska

ul. Bohaterów Września 4/13  
02-363 Warszawa


ED2/TT-1 / 190 /10

Warszawa, 22 stycznia 2010r.

**Dotyczy: przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich / Borowej Góry**

Uzgadniamy rozwiązanie projektowe zatoki autobusowej z przesuniętym krawężnikiem poza komorę ciepłowniczą J-6.

W miejscach posadowienia sygnalizatorów ulicznych w pobliżu sieci ciepłej 2xDn700 należy wymienić płyty korytkowe przykrywające kanał s.c. na płytę pełną o szerokości 2 m i zachodzącą po min. 1 m z każdej strony poza słupek sygnalizatora.

  
Zakład Energetyki Ciepłej Wola  
Zastępca Dyrektora Zakładu  
d/s Eksploatacji i Produkcji  
mgr inż. Ryszard Piótnicki

Do wiadomości :

1-SPEC S.A. Biuro Rozwoju Rynku dział HPW, nr sprawy W-09-0061

2-SPEC S.A. Pion Inwestycji dział ID