

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT)
ul. Oszmiańska 20
03-503 Warszawa
tel. 022 821-43-26
fax: 022 821-33-25

Z uwagi na układanie kabli oświetleniowych i sygnalizacyjnych na całej długości w rurach ochronnych

RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia kabli.

PROJEKTANT
Mieczysław Suchocki
23.06.2010.

mgr inż. Edmund Całus
Nr upr. St - 23/90
Instalacje elektryczne

Inwentaryzacja urządzeń elekrtoenergetycznych sieci RWE Stoen Operator Sp.z o.o. ul. Powstańcó Śląskich		
Nr rys.: 2	Data:	Skala: 1 : 500


ul. Synów Pułku
2r.PCV160 L=4.0
r.ac.100 L=10.0
2r.PCV160 L=10.0
2r.ac.100 L=3.0
YAKY 4x95/1kV T.12086
YAKY 4x95/1kV T.12086
Z-21 T.14930
2kb.YAKY 4x95/1kV
HAKnFtA 3x120/15kV T.11151
N14A
N14A
HAKnFtA 3x120/15kV T.17165
HAKnFtA 3x120/15kV T.17165
HAKnFtA 3x120/15kV T.11151
HAKFtA 3x120/15kV T.14930
YAKY 4x95/1kV T.14930
2r.stal.150 L=8.0
2r.ac.150 L=8.0
r.ac.100 L=10.0
r.ac.100 L=7.0
r.PCV160 L=8.0
Z-21 T.14930
2kb.YAKY 4x95/1kV
r.PCV160 L=11.0
N12
N12
r.PCV160 L=3.0
2r.ac.150 L=6.0
r.PCV160 L=7.0
4r.ac.150 L=8.0
2r.stal.150 L=20.0
2r.ac.150 L=18.0
2r.stal.150 L=10.0
2r.PCV160 L=6.0
r.ac.150 L=17.0
4r.stal.150 L=8.0
r.ac.150 L=1.0
4r.PCV160 L=1.0
4r.PCV160 L=1.0
4r.PCV160 L=1.0
4r.PCV160 L=2.0
4r.PCV160 L=3.0
4r.PCV160 L=4.0
2r.PCV160 L=4.0
3x YHdAKX 1x120/15kV T.11418 d.K250
HAKnFtA 3x120/15kV T. 18250
HAKnFtA 3x120/15kV T.18250
HAKnFtA 3x120/15kV T.18520
HAKnFtA 3x120/15kV T.18520
ul. Borowej Góry
HAKnFtA 3x120/15kV T.179
HAKnFtA 3x120/15kV T.179
3x YHdAKX 1x70/15kV T.10
3x YHdAKX 1x70/15kV T.10
proj. pętle induk. oraz studnie kablowe
proj. sygnalizacja
proj. trasa kabli oświetl.
proj. trasa kabli sygnal.
proj. krawężnik
zakres opracowania