



Warszawa, dnia 2012-09-28

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/ *494* /12/Z
ZDM-DZP-MMA-3411-79 -1-12

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa wraz z przebudową skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Arkuszową w Warszawie**”.

Numer postępowania: DZP/57/PN/50/12

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 udzieloną przez Zamawiającego w dniu 26.09.2012r. w pozycji nr 10 d.2 przedmiaru robót teletechnicznych długość projektowanej kanalizacji powinna wynosić 15 m, jednak w zamieszczonym przedmiarze robót teletechnicznych w formie załącznika do ww. odpowiedzi Zamawiającego, w pozycji nr 10 d.2 podana jest ilość 10 m. Jaką ilość powinien uwzględnić w ofercie i zamieścić w kosztorysie ofertowym oferent?

Odpowiedź

Długość projektowanej kanalizacji należy uwzględnić w ofercie w ilości 10 m tzn. takiej jaka występuje w przedmiarze robót.

Pytanie 2

W której pozycji została uwzględniona korekta dotycząca warstwy wiążącej, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 26.09.2012r.?

Odpowiedź

Warstwa wyrównawcza (270 m²) po frezowaniu nawierzchni bitumicznej na gł.12 cm została uwzględniona w powierzchniach warstwy wiążącej (gr.9 cm) i ścieralnej (gr. 3 cm) nawierzchni.

[Signature]
Z-ca DYREKTORA
mgr inż. Mirosław Kazubek

Otrzymują:
Wykonawcy, uczestnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia