



Warszawa, dnia 03 PAZ 2012

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/ 745 /12/Z
ZDM-DZP-MMA-3411- 81 -1-12

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Wdrożenie projektu organizacji ruchu IR/IO/1060/12 – ulica Sanguszki, w tym montaż barier drogowych metalowych U-14a linowych ustawionych w pasie rozdziału o poziomie powstrzymywania L1, W3, A”**.”

Numer postępowania: DZP/60/PN/53/12

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1

Prosimy o podanie równoważnego opisu barier (wprowadzając możliwość zastosowania barier stalowych) uwzględniającego wytyczne stosowania barier energochłonnych. W obecnej formie taki zapis ograniczenia przetarg tylko do jednego producenta (Prowerk) co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

*Podane parametry barier drogowych metalowych U-14a wynikają z analizy istniejącej geometrii drogi. Pas dzielący którym zostaną usytuowane bariery ma szerokość w najwęższym miejscu 1,80 m. W tej szerokości musi zmieścić się urządzenie bezpieczeństwa ruchu łącznie z jego szerokością pracująca (odległość między boczną powierzchnią czołową bariery od strony ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym położeniem jakiegokolwiek większej części systemu). Ze względu na ciasne łuki poziome oraz różnicę niwelety obu jezdni ulicy Sanguszki, zarząd drogi uznał za konieczne zastosowanie bariery na tyle sztywnej, że zapewni prowadzenie pojazdu w sposób uniemożliwiający naruszenie toru jazdy przeznaczonego dla kierunku przeciwnego (zarówno dla samochodów osobowych jak i ruchu ciężkiego) – a więc zderzenie czołowe pojazdów. Zamawiający dokonał wyboru parametru odpowiedniego dla warunków ruchu, powodowany wyłącznie koniecznością bezwzględnej dbałości o bezpieczeństwo na drodze.
Zapis pozostaje bez zmian.*

Z-ca DYREKTORA

Michał Trzeciński

Otrzymują:
Wykonawcy, uczestnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia