

Kartograficznej w Warszawie, Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne położenie znaków geodezyjnych. Prace związane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znaków, zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  
Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znaków, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

4. Projekt należy uzgodnić z Biurem E, Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa.
5. Kable energetyczne krzyżujące się z przewodami gazowymi układać w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.
6. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.
8. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem OKRĘG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA S.A. tel. 352 27 68.
9. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowanym kablem sygnalizacyjnym opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiańska 20 tel. 022 821 43 26.
10. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzania ich korzeni. Na odcinkach oznaczonych kable układać metodą przecisku.
11. Przy zbliżeniach do elementów MSI, kolizji z oznakowaniem MSI i wymianie latarni z elementami MSI prace prowadzić pod nadzorem i zgodnie z warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydział MSI ul. Mokotowska 55 lok.56, tel. 629-06-67.
12. Na skrzyżowaniach z siecią wod.-kan. kable układać w rurach ochronnych.
13. SPEC uzgadnia kolizyjną lokalizację sygnalizatora nr 29 na zał. 1 na podstawie pisma nr I/ID/AKO/3700/786/2011.
14. Roboty w rejonie sieci ciepłej prowadzić pod nadzorem ZEC "Mokotów" ul. Wejnerta 27.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym.  
ilość zał. 4 w 2 egz.

28. LIP. 2011

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy  
Elżbieta Rutkowska  
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność: B Wrzesińska

Opinia nie podlega opłacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).