



Warszawa, 19.09.2008

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 620 10 21 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

AZET

ul. Algierska 15
03-977 Warszawa

DZWD/0717M/338/2008

dot.: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni drogowej przebudowy skrzyżowania w liniach rozgraniczających ul Sytej i ul Vogla.

Zarząd Dróg Miejskich **uzgadnia przedstawiony** projekt konstrukcji nawierzchni drogowej w lokalizacji jak wyżej z następującymi uwagami:

1. Nawierzchnię na pierścieniu ronda należy wykonać z kostki kamiennej o wymiarach 10x12 obsadzonej w mokrym betonie.

2. Krawężnik na pierścieniu ronda kamienny układany na płask.

Jednocześnie informujemy, że w celu uzgodnienia proponowanego odwodnienia należy przedstawić Raport Ochrony Środowiska na wprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni do gruntu.

Informujemy również, że przed przystąpieniem do wykonywania robót obowiązkiem **Inwestora** jest dopełnienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót należy złożyć w kancelarii ZDM, ul. Chmielna, 120 na druku wg obowiązującego wzoru.

Uzgodnienie ważne wraz z podpisanym rysunkiem.

Do wiadomości:

DZWD Zespół ds. Decyzji Administracyjnych
w miejscu

P.O. NACZELNIK WYDZIAŁU

Dróg

or PK
Grażyna Londzion