

Uzgodnienie ZDM DTŚO nr ..... 31 / 2009 (skrytowanie ulic  
vaqla/sytle)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbiór robót przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM/DTŚO tel. 62010-21 w 205/245 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne.  
5508135
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia
3. Stosować tylko kable miedziane, lub izolowaną linię napowietrzną
4. Kompletną dokumentację powykonawczą należy dostarczyć do nadzoru DTŚO przed odbiorem
5. Dokumentacja powinna zawierać wykaz współrzędnych dla obiektów punktowych trasy kabla i słupów oświetleniowych
6. Moc opraw przyjąć w zależności od wymaganych parametrów oświetleniowych dla danej ulicy.
7. Uzgodnienie ważne do dnia..... 18.02.2011 ✓

18.02.2009 ✓

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
INSPEKTOR NADZORU  
*[Signature]*  
mgr inż. Gerard Antoniak  
Upr. Nr St-240/89