

**Zarząd Transportu Miejskiego**

ul. Żelazna 61  
00-848 Warszawa  
Centrala: +48 22 45-94-100  
Fax: +48 22 45-94-243  
Internet: [www.ztm.waw.pl](http://www.ztm.waw.pl)  
Infolinia 24h: (22) 194-84



ZTM-PPO-2-641-14-2-12/SMI

Warszawa 04.09.2012

AZET Sp. z o. o.  
ul. Błękitna 42A  
04-649 Warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego w odpowiedzi na pismo w sprawie opinii do projektu stałej organizacji ruchu związanego z przebudową skrzyżowania ulic Vogla/Syta, opiniuje w/w projekt z następującymi uwagami:

1. Krawędź postojowa każdej z zatok powinna wynosić minimum 20 m (krawędź prosta) bez uwzględnienia wyokrągleń.
2. Wzdłuż krawędzi prostej (20 metrów długości) peronu przystankowego należy zastosować:
  - ✓ przy krawężniku: pas płytek antypoślizgowych (30cm x 30cm)
  - ✓ pas z żółtymi płytkami z wypustkami (40cm x 40cm). Wypustki wg wzoru „karo”.
3. Na chodniku przystankowym, w odległości przynajmniej 1,5 metra od krawędzi prostej peronu, nie mogą znajdować się żadne elementy niezwiązane z funkcją przystanku (słupy, latarnie, skrzynki elektryczne, drzewa itp.).

Skorygowany projekt należy złożyć w Dziale Organizacji Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61 celem zaopiniowania.

do wiadomości:  
ZTM: PPO-4.

DYREKTOR  
Pionu Przewozów  
Zarządu Transportu Miejskiego

*Andrzej Franków*

