



Warszawa, dn. 08.05.2013 r.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/ 335 /13/Z
ZDM-DZP-EKW-3411- 96 - 1 -13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont mostu i przebudowa dwóch magistrali sieci ciepłowniczej nad Jeziorkiem Czerniakowskim w ciągu ul. Statkowskiego – Gołkowska w Warszawie”.
Nr postępowania DZP/29/PN/25/13.

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania, Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie nr 1

Prosimy o uszczegółowienie odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 14 udzielone w dniu 07.05.2013 r. Pytanie Wykonawcy dotyczyło izolacji na płycie pomostu, nie nawierzchni na kapach chodnikowych. Prosimy o jednoznaczne określenie grubości izolacji (3 czy 6 mm). Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu izolacji typu Grace na papę termozgrzewalną?

Odpowiedź:

Płyty ochronne izolacji o grubości 6mm należy zastosować na części jezdnej.
Płyty ochronne izolacji o grubości 3 mm należy zastosować na części chodnikowej.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Kazubek

Otrzymują:

Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

DZP/E.K. wew. 9219/