



**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
ul. Chmielna 120  
00 - 801 Warszawa  
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71  
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Warszawa, dn. 18.10.2013 r.

ZDM/DZP/665 /13/Z  
ZDM-DZP-EKW-3411-110 - 1 -13

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Przebudowa oświetlenia ulicy Powsińskiej:  
Nr postępowania DZP/62/PN/46/13.**

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestników postępowania, Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza radiowy system sterownia pracujący na innych częstotliwościach niż 2,4 GHz i protokół ZigBee?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego systemu radiowego sterowania niż system przewidziany w dokumentacji projektowej. System ten został zaproponowany przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskał akceptację Zamawiającego. System ten został zaproponowany przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskał akceptację Zamawiającego. Inny system sterowania oświetleniem mógł być proponowany na etapie wykonywania dokumentacji technicznej. Wprowadzenie innego systemu sterowania oświetleniem w chwili obecnej nie jest możliwe, ponieważ należałoby dokonać stosownych zmian w dokumentacji technicznej, co z uwagi na trwającą procedurę przetargową nie jest możliwe.

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw Iridium prod. Philips w miejsce opraw Modena (oprawy charakteryzują się identycznym systemem optycznym)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych opraw niż przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem dokonania stosownych zmian w dokumentacji technicznej oraz uzyskania nowych akceptacji i uzgodnień ze stosownych urzędów miejskich i projektanta oświetlenia oraz całkowitą zgodnością oprawy z warunkami z SST i przedstawieniem obliczeń oświetleniowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty „Potencjał kadrowy”, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w pkt. 7.3.2. ppkt 1. SIWZ brzmi: **„Kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej) - 1 osoba – 5 lat -5 lat”.**

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust.3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

**Otrzymują:**

Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Miejskich  
Grażyna Lendzion