



Warszawa, dnia 18 PAŹ. 2013

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/ 663 /13/Z
ZDM-DZP- MMA -3411- 79 -1-13

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**budowę oświetlenia ulicy Idzikowskiego**”.

Numer postępowania: DZP/63/PN/47/13

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza radiowy system sterowania pracujący na innych częstotliwościach niż 2,4Hz i protokół ZigBee?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego systemu radiowego sterowania niż system przewidziany w dokumentacji projektowej. System ten został zaproponowany przez projektanta na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i uzyskał akceptację Zamawiającego. Inny system sterowania oświetleniem mógł być proponowany na etapie wykonywania dokumentacji technicznej. Wprowadzenie innego systemu sterowania oświetleniem w chwili obecnej nie jest możliwe, ponieważ należałoby dokonać stosownych zmian w dokumentacji technicznej, co z uwagi na trwającą procedurę przetargową nie jest możliwe.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw Iridium prod. Philips w miejsce opraw Modena (oprawy charakteryzują się identycznym systemem optycznym)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych opraw niż przewidziane w dokumentacji projektowej pod warunkiem dokonania stosownych zmian w dokumentacji technicznej oraz uzyskania nowych akceptacji i uzgodnień ze stosownych urzędów miejskich i projektanta oświetlenia oraz całkowitą zgodnością oprawy z warunkami z SST i przedstawieniem obliczeń oświetleniowych potwierdzających możliwość zastosowania oprawy w danym projekcie.

Otrzymują:
Wykonawcy, uczestnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

~~Z-ca DYREKTORA~~
Michał Trzciniński