



Warszawa, dnia 21 PAŹ. 2013

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55 89 000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Wg rozdzielnika

ZDM/DZP/ *668* /13/Z
ZDM-DZP- ARU -3411- *210-1* /13/Z

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa oświetlenia ulicy Wiertniczej**”.

Numer postępowania: DZP/64/PN/48/13.

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestników postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1

Proszę o jednoznaczne określenie koloru słupa do oprawy oświetleniowej, w SST występuje anodowanie na kolor RAL 7015, w dokumentacji anodowanie na kolor CI-63

Odpowiedź:

Obowiązują pozycja z SST - anodowanie na kolor RAL 7015

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie typów opraw oświetleniowych jakie należy założyć do wyceny, w SST występują dwie oprawy referencyjne Evolo oraz modena, natomiast w przedmiarze robót jest mowa już tylko i wyłącznie o oprawie Modena.

Odpowiedź:

Obowiązują dane z SST – oprawy Evolo, Modena lub inne spełniające warunki techniczne opisane szczegółowo w SST.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw Iridium prod. Philips w miejsce opraw Modena (oprawy charakteryzują się identycznym systemem optycznym)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innych opraw niż przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem dokonania stosownych zmian w dokumentacji technicznej oraz uzyskania nowych akceptacji i uzgodnień ze stosownych urzędów miejskich i projektanta oświetlenia ora całkowitą zgodnością oprawy z warunkami z SST i przedstawieniem obliczeń oświetleniowych potwierdzających możliwość zastosowania oprawy w danym projekcie.

Z-ca DYREKTORA

Michał Trzciniński

Otrzymują:
wykonawcy biorący udział w postępowaniu