

- ODPIS -

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Warszawa 02.12.2011

BG-ZUDP-6630-5157/2011

OPINIA NR 5157/2011

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja 1989r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : **wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza, trakcyjna, elektroenergetyczna SN, nn**

lokalizacja: **Warszawa ŚRÓDMIEŚCIE ul. Przeskok 2, ul. Zgoda, ul. Szpitalna**

dla: **CENTRO-TEL Sp. z o.o.**

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ELVIR E.I.W. Wirszy Sp. j.
04-674 Warszawa, ul. Leśniewska 13 F
NIP: 9522092891 REGON: 142473429
WŁASNOŚĆ
Elżbieta Wirska
2013-12-12

na wniosek z dnia: **17.11.2011**

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizację w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy **wyłącznie lokalizacji przewodów i nie dotyczy rozwiązań technicznych**, które należy uzgadniać bezpośrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnioną lokalizacją, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. **Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczęcia prac budowlanych.**
5. Na wejście w teren należy uzyskać zgodę właściciela terenu.
6. Opinia ZUDP wraz z załącznikiem mapowym jest ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania (projekt jest zachowywany na zasadniczej mapie miasta). Uzyskana prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie prac budowlanych, dokonane w czasie ważności opinii ZUDP, przedłuża jej aktualność do okresu ważności wydanej decyzji lub zgłoszenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Obiekty wykazane na załączniku mapowym do opinii nie będące siecią uzbrojenia terenu nie podlegają uzgodnieniu w Zespole. Projekt jezdni w liniach rozgraniczających ulic j.w. został zarejestrowany na zasadniczej mapie miasta, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu IR/IO/1692/11 z dnia 29.09.2011r. Zwracamy jednak uwagę że przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, należy zachować ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe należy prowadzić pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych gestorów sieci.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Region Centralny Technicznej Obsługi Klienta w Warszawie, ul. Brzeska 24.
3. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowanymi sieciami opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmiańska 20 tel. 022 821 43 26.
4. W miejscach skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem MSG Sp. z o.o.

5. Kable energetyczne krzyżujące się z przewodami gazowymi układać w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.
6. W zasięgu koron drzew prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzania ich korzeni.
7. Roboty w rejonie sieci ciepłej prowadzić pod nadzorem ZEC "Śródmieście" ul. Krucza 5/11d.
8. Wykonać inwentaryzację kabli krzyżujących się z projektowanymi sieciami. Sposób zabezpieczenia uzgodnić w TW Sp. z o.o. Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów Al. Prymasa Tysiąclecia 102. Prace prowadzić pod nadzorem Zakładu j.w.
9. Nadzór Budowlany: Posadowienie budowli podziemnych należy projektować i wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa konstrukcji i mienia istniejących obiektów i urządzeń w zasięgu wpływu projektowanych budowli.
10. Nadzór Budowlany: Rzędne terenu i utwardzenia działki, należy ukształtować w nawiązaniu do projektowanych lub istniejących rzędnych przyległych działek i ulic.

Opinia ważna wraz z załącznikiem mapowym
ilość zał. 1 w 4 egz.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elżbieta Rutkowska
Przewodnicząca Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Za zgodność: E. Herubin

Opinia nie podlega opłacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art. 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz. 1635).

02.12.2011

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
ELVIR E.I.W. Wirscy Sp. j.
04-674 Warszawa, ul. Habłodowa 1
NIP: 9522092891 REGON: 142473429
WŁAŚCICIEL

Elżbieta Wirska

2013-12-12

