

24 MAR. 2014

Warszawa, dnia _____



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55 89 000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Wg rozdzielnika

ZDM/DZP/132 /14/Z
ZDM-DZP- EKW-3411-38 -1 -14 - Z

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Remont wiaduktu w ciągu ul. Łopuszańskiej nad WKD w Warszawie”**,
Numer postępowania **DZP/18/PN/17/14.”**

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w inwestycje, prosimy o informacje, czy Zamawiający dopuszcza do wykonywania izolacji płyty pomostu zamiast izolacji papowych, nowocześniejszą i skuteczniejszą hydroizolację natryskową, bezszwową membranową wykonywaną żywicami na bazie metakrylanu metylu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania hydroizolacji natryskowej. Remont jest spowodowany nieskutecznością takiego rozwiązania. Izolację należy wykonać z materiałów oraz technologii określonej w SST.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirosław Kazubek