

31 MAR. 2014

Warszawa, dnia _____



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55 89 000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

Wg rozdzielnika

ZDM/DZP/ 217 /14/Z
ZDM-DZP- EKW-3411- 50 -1 -14 - Z

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont wiaduktu w ciągu ul. Łopuszańskiej nad WKD w Warszawie**”,
Numer postępowania **DZP/18/PN/17/14.**”

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie nr 1

Dotyczy kosztorysu pozycja 7 d.1 oraz 50 d. 2 Czy w pozycji 50 d.2 należy wycenić jedynie montaż rozebranej bariery drogowej stalowej typu SP-06 wraz z blokami kotwiących z pozycji 7 d.1, czy dostawę i montaż bariery a bloki kotwiące przyjąć z pozycji 7 d. 1?

Odpowiedź:

Z poz. 7 tylko zdemontowane bloki kotwiące są przewidziane do ponownego montażu. Pozostałe materiały należy zakupić.

Pytanie nr 2

Czy w pozycjach kosztorysu 47 d. 2 i 49 d. 2 należy ująć cenę dostawy i montażu nowej bariery ochronnej mostowej typu SP-07.

Odpowiedź:

W poz. 47 i 49 należy ująć wszystkie koszty związane z montażem nowych barier.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie cennika zajętości terenu Warszawskiej Kolei Dojazdowej na potrzeby prowadzonych prac nad czynną trakcją ww.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że o udostępnienie cennika opłat należy zgłosić się do WKD. Ilość opłat będzie uzależniona od organizacji Wykonawcy robót i co za tym idzie ilości dokonanych wyłączeń w sieci trakcyjnej. Przypominamy, że wyłączenia sieci trakcyjnej możliwe będą jedynie w godzinach nocnych między 1:00-4:00, poza godzinami kursowania pociągów. W pozostałych godzinach nie można prowadzić prac w rejonie torowiska.

Z-ca DYREKTORA

mgr inż. Mirceaew Kasubek