



Warszawa, dn. 07.2014 r.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
ZDM/DZP/577/14/Z
ZDM-DZP-EKW-3411-123 -1-14

Wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont oświetlenia ulicy Generała Władysława Andersa**”.
Numer postępowania DZP/58/PN/55/14.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:

Pytanie nr 1

Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagana będzie gwarancja wykonawcy w całości wykonanych robót.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Zalety słupów kompozytowych:

- słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
- słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
- słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
- słupy dostępne w wielu kolorach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupa oświetleniowego z kompozytu jako rozwiązań równoważnych. Zaprojektowane słupy uzyskały akceptację m.in. Stołecznego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na trwającą procedurę przetargową zmiana projektu nie jest możliwa.

Pytanie nr 3

Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił minimalnych wymogów stopni IP oraz IK dla słupów oświetleniowych z zastrzeżeniem, że słup powinien spełniać wymagania normy PN-EN 40 oraz posiadać niezbędne dokumenty uprawniające do wbudowania zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:

Kryterium I:

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II:

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmującą antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium wyboru ofert.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich
Grażyna Landzion