

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**  
**z dnia 30-12-2014**

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Wniosek z dnia: **10-12-2014**
3. Przedmiot narady: sieć - **elektroenergetyczna nn.**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa ŚRÓDMIEŚCIE ul. Karowa na odc. ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.**
5. Wnioskodawca (upoważniony przedstawiciel projektanta):  
**GEODEUS**  
**Lech Śleszyński**  
**02-797 WARSZAWA**  
**ul. Bulwarowa 15**
6. Załączniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Elżbieta Rutkowska przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m. st. Warszawy	uwaga nr 1	ER
Jaworska Nikołowa	BAiPP Urz. m. st. W-wy	bez uwag	JB
Joanna Albrycht	Zarząd Dróg Miejskich	bez uwag	JA
EWA ZYGULSKA	MPWIK w m. st. W-wie S.A.	bez uwag	EZ
Małgorzata Jędrzejewska	DALKIA W-wa S.A.	bez uwag	MJ
Yadwiga Szadurska	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	uwaga nr 2	YS
ANNA TOMCZAK	RWE STOEN Operator Sp. z o.o.	uwaga nr 3	AT
TOMASZ FERŚL	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	uwaga nr 4	TF
_____	Orange Polska S.A.	_____	nieobecny

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:**

1. Sposób prowadzenia prac ziemnych w zasięgu koron drzew przeznaczonych do adaptacji należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Śródmieście.

2. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową  
i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie  
w porozumieniu i pod nadzorem  
O/Zakład Gazowniczy Warszawa  
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

*Równoległe 4e*

4. Wymagane są warunki techniczne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo budowlane (zm.) *Kattem* nr...  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-611, ul. Próżna 100, NIP 142-611-10-10, REGON 142611100, KRS 0000142611, Al. Prymasa Tysiąclecia 100, 00-611 Warszawa.  
Prace prowadzić pod nadzorem inżyniera w

3.

E-1 Projekt przebudowy / zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowaną siecią *o oświetleniu* opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE Stoen Operator Dokumentacja Techniczna Sieci, Warszawa, ul. Oszmiańska 20, tel. 22 821 43 26

*N* Wymilacze nawody, projekt został uzgodniony i podlega umieszczeniu na zasadniczym mapie miasta.

Za zgodność  
z oryginałem  
**PODINSPEKTOR**  
*Jolanta Simborowska*

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

*Elżbieta Rurkowska*  
Naczelnik Wydziału Obsługi Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
Biura Geodezji i Katastru