



PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-IO-GD.7211.590.2014.JGR (2.JGR)
Lp. dz. 5791/14

Warszawa, dnia 09.07.2014 r.

AZET Sp. z o.o.
ul. Błękitna 42A
04-649 Warszawa

Opinia nr 590/2014

do geometrii **ulicy Kondratowicza** wydana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Kondratowicza przy szpitalu w Dzielnicy Targówek.

Faza: projekt budowlany.

Organ zarządzający ruchem uprzejmie informuje, że przedstawia uwagi do złożonego do zaopiniowania projektu geometrii ul. Kondratowicza w rejonie ww. przejścia dla pieszych (w zakresie dróg publicznych):

- usytuować w sposób jednoznaczny początek pasa dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Kondratowicza do szpitala,
- zjazd do szpitala usytuowany na zachód od ww. przejścia dostosować do przejezdności (korytarzy ruchu) dla wszystkich relacji - uwzględniając przewidywane wymiary pojazdów mających korzystać ze zjazdu (podać wymiary pojazdów),
- projektowaną sygnalizację świetlną skoordynować z ciągiem ul. Kondratowicza,
- zaprojektować przejazd dla rowerów po zachodniej stronie przejścia dla pieszych,
- wygrodzenie typu ZOM umieścić w odległości zapewniającej zachowanie skrajni drogi dla rowerów,
- zaprojektować drogę dla rowerów, łączącą istniejącą drogę dla rowerów z przejazdem,
- zaprojektować drogę dla rowerów, łączącą planowany przejazd dla rowerów z aleją osiedlową, prowadzącą w kierunku północnym,
- w pobliżu pawilonów handlowych zaprojektować parking dla rowerów.

Równocześnie informuję, że opinie do rozwiązań drogowych dróg publicznych wydawane przez organ zarządzający ruchem są jedynie oceną tych rozwiązań a nie decyzjami administracyjnymi dotyczącymi przebudowy infrastruktury drogowej.

Na wykonanie przebudowy należy uzyskać zgodę właściciela terenu.

Projekt stałej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag), przed uzyskaniem opinii ZUD, należy zatwierdzić w tutejszym Urzędzie.

Opinia niniejsza dotyczy wyłącznie geometrii dróg publicznych.

Opinia ważna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

Janusz Galas
Zastępca Dyrektora
Biura Drogownictwa i Komunikacji
Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

