

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 08.01.2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Wniosek z dnia: **15.12.2014**
3. Przedmiot narady: sieć - **elektroenergetyczna nn.**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa PRAGA POŁUDNIE ul. Saska na odc. Kubańska - Zwycięzców oraz ul. Brazylijska**
5. Wnioskodawca (upoważniony przedstawiciel inwestora):
GEOBLOK-BK Sp. z o.o.
Bogusław Kostrzewski
01-773 WARSZAWA
ul. Braci Żałuskich 11
6. Załączniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Elżbieta Rutkowska przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m. st. Warszawy	uwaga nr 1, 2	ER
Janusz Rutkowski	BAiPP Urz. m. st. W-wy	bez uwag	JR
Joanna Olbryt-Her	Zarząd Dróg Miejskich	bez uwag	JOH
EWA ŻYGULSKA	MPWIK w m. st. W-wie S.A.	bez uwag	EZ
Małgorzata Jarczyńska	DALKIA W-wa S.A.	bez uwag	MJ
Adam Zapolinski	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	uwaga nr 3	AZ
Włodzisław Dębski	RWE STOEN Operator Sp. z o.o.	uwaga nr 4	WD
_____	Orange Polska S.A.	_____	nieobecny
_____	Dzielnica PRAGA POŁUDNIE	_____	nieobecny

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

1. Sposób prowadzenia prac ziemnych w zasięgu koron drzew przeznaczonych do adaptacji należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga Południe.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2416.

Prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do budowy, należy ustalić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Sandomierska 12 aktualne położenie znaków geodezyjnych. Prace związane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znaków, zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znaków, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGiK.

3. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową
i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie
w porozumieniu i pod nadzorem

O/Zakład Gazowniczy Warszawa

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179

Ridmolegie 4a.

E-1 Projekt przebudowy / zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych krzyżujących się z

projektowaną siecią.....*ul. Szymonowa*
opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej
urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić
w RWE Stoen Operator Dokumentacja Techniczna Sieci,
Warszawa, ul. Oszmiańska 20, tel. 22 821 43 26

*W wyniku narady, projekt został uwzględniony i podlega wniesieniu
na zmodernizację mapy miasta.*

Za zgodność
z oryginałem:

PODINSPEKTOR

Jolanta Simborowska

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Elżbieta Rutkowska

Naczelnik Wydziału Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
Biura Geodezji i Katastru