



Warszawa, dnia 24 CZE. 2015

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120

00 - 801 Warszawa

tel. (22) 55-89-000 fax. (22) 620 91 71

e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM/DZP/417/15/Z

ZDM-DZP.3411.12.2015.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia ulicy Królewskiej w Warszawie.

Nr postępowania DZP/32/PN/27/15

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

Pytanie 1:

Czy w słupach typu Pastorał Warszawski wzór 1923 mają również zostać ocynkowane kompletne bazy żeliwne typu KP?

Odpowiedź:

Baza słupa Pastorał Warszawski wzór 1923 jest jednym z jego elementów. W związku z powyższym słup jak i jego elementy muszą być ocynkowane (Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy oświetlenia ul. Królewskiej w Warszawie, Tom 1 str 41).

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączniku nr 3 do oferty „Potencjał kadrowy” nagłówek kolumny „6” zamiast: „(w latach)”, otrzymuje brzmienie: **„STAŻ ZAWODOWY NA DANYM STANOWISKU (w latach)”.**

p.o. Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich

Lukasz Puchalski