








**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**  
**z dnia 16.12.2014**

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Wniosek z dnia: **05.12.2014**
3. Przedmiot narady: sieć - **elektroenergetyczna nn, kanalizacyjna.**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa OCHOTA, MOKOTÓW ul. Żwirki i Wigury odc. Banacha - ul. Trojdena.**
5. Wnioskodawca (upoważniony przedstawiciel inwestora):  
**Paulina Przedpełska - Pawlak**  
**Przedsiębiorstwo Usługowe Geodezyjno-Projektowe**  
**"GEO-ŻUK" Czesław Żukowski**  
**02-971 WARSZAWA**  
**ul. Batorego 18**
6. Załączniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Elżbieta Rutkowska przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m. st. Warszawy	uwagi nr 1,2,3,4	
Janolana Mikutowska	BAiPP Urz. m. st. W-wy	bez uwag	
Joanna Olbryt-Mon	Zarząd Dróg Miejskich	bez uwag	
EWA ZYGUSIA	MPWIK w m. st. W-wie S.A.	bez uwag	
Małgorzata Janębska	DALKIA W-wa S.A.	bez uwag	
Adam Ładurnie	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	uwaga nr 5	
Włodzisław Duda	RWE STOEN Operator Sp. z o.o.	uwaga nr 6	
_____	Orange Polska S.A.	_____	niedobry

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:**

1. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 311.2899, 311.2903.
- Prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z późn. zm.).
- Przed przystąpieniem do budowy, należy ustalić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Sandomierska 12 aktualne położenie znaków geodezyjnych. Prace związane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znaków, zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
- Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znaków, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGiK.

2. Do wniosku dołączono pozytywną opinię Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy z dn. 22.09.2014, znak: OŚ-V-6121.1.2014.MSP

3. Projekt należy uzgodnić z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych, 4 Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (JW 3709) ul. Żwirki i Wigury 103, 00-912 Warszawa 69 tel. 22 68 26 800, 22 68 25 900.

4. Projekt należy uzgodnić z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa tel. (22) 500-40-34

5. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem O/Zakład Gazowniczy Warszawa 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.  
*Równoległa 4a.*

6. E-1 Projekt przebudowy / zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowaną siecią... *kabli energetycznych*  
opracować na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urządzeń elektroenergetycznych i uzgodnić w RWE Stoen Operator Dokumentacja Techniczna Sieci, Warszawa, ul. Oszmiańska 20, tel. 22 821 43 26

*W wyniku narady, projekt został upodniiony i podlega wniesieniu na zasadniczą mapę miasta.*

**Za zgodność  
z oryginałem:**

**PODINSPEKTOR**

*Jolanta Sidorowska*

Z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

*Elżbieta Rutkowska*  
Naczelnik Wydziału Obsługi Zespołu  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  
Biura Geodezji i Katastru