



Uwagi:

1. Sieć oświetleniowa wykonać kablem YKY(zo) 5x25.
2. Linie kablową na całej długości układać w rurach ochronnych DYK110.
3. Przepust w miejscu oznaczonym wykonąć rurami ochronnymi SRS110.
4. Na ul. Żwirki i Wigury do przebudowy wykorzystać istniejące słupy, wysięgniki i oprawy.
5. Na ul. Banacha do przebudowy wykorzystać słupy SAL-10.5 z wysięgnikiem i oprawą 400W.

		Teresa Rogalska	
Nazwa obiektu, adres		Projektowanie drogi i mostów, audyt.	
Nazwa rysunku			
SIEĆ OŚWIEPLENIOWA - PO PRZEBUDOWIE		Skala	Data
Inwestor: Zarząd Drog Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa		1:500	12.2014
Projektant: Inż. Cz. Syś	St-749/83	Stadium:	P.B.W.
Opisane:		Specjalność:	ELEKTR.
Sprowadz:	mgr inż. W. Frączek	St-189/72	Nr rys
Nazwa rysunku	Nr rys	Podpis	2