



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 17 MAR. 2016

ZDM/DPZ/ <sup>497</sup> /16/ZZ  
ZDM-DPZ.3411.279.2016.MSU

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Regulację włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych,  
wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy”.

Numer postępowania: DPZ/15/PN/14/16

W związku z pytaniami otrzymanymi od uczestników postępowania Miasto Stołeczne  
Warszawa -Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający w wymogu wykazania się przez Wykonawcę wiedza i doświadczeniem  
pkt 7.3.1. SIWZ poprzez włącz typu ciężkiego rozumie również włącz klasy C250 (który,  
także jest montowany na drogach publicznych)?

Przedmiotem zamówienia jest regulacja i wymiana włazów i kratek ściekowych. Czy  
Zamawiający uzna jako spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia wykazanie  
przez Wykonawcę wykonania regulacji i wymiany włazów typu ciężkiego i kratek  
ściekowych w łącznej ilości 1000 szt?

### Odpowiedź:

Zamawiający podając nazwę „włazy typu ciężkiego” miał na myśli włazy typu co najmniej D-  
400, włącz C-250 nie jest włączem typu ciężkiego.

Wykonawca, zgodnie z pkt 7.3.1 SIWZ, w celu spełnienia warunku posiadania wiedzy i  
doświadczenia musi wykazać, że zrealizował zamówienia na regulację lub wymianę 1000 szt.  
włazów standardowych typu ciężkiego zlokalizowanych w jezdniach dróg publicznych.

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w celu regulacji wysokościowej i prawidłowego  
posadowienia włazów i wpustów zastosowanie pierścieni wyrównawczych i adapterów z  
tworzywa sztucznego?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu zastosowania pierścieni  
wyrównawczych i adapterów z tworzywa sztucznego.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Artur Rejzner

### Otrzymują:

Wykonawcy, uczestnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 10 MAR. 2016

ZDM/DPZ/421 /16/ZZ  
ZDM-DPZ.3411.235.2016.MSU

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Regulację włązów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych,  
wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy”.

Numer postępowania: DPZ/15/PN/14/16

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne  
Warszawa -Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość w celu odtworzenia warstwy asfaltowej,  
zastosowanie mieszanki mineralno-emulsyjnej wbudowanej na zimno w technologii Slurry  
Seal?

Informujemy że technologia Slurry Seal to mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana w  
temperaturze otoczenia oparta o kruszywo granitowe i emulsję wolnorozpadową asfaltową  
modyfikowanej lateksem która w trakcie wbudowywania ma półpłynną konsystencję. To  
skutkuje bardzo wysoką szczelnością mieszanki Slurry Seal zarówno z istniejącą masą  
asfaltową wokół wjazdu jaki i z żeliwnym wjazdem. Dzięki zastosowaniu tej mieszanki  
zapewniona jest wysoka szczelność wokół regulowanego wjazdu. Technologia ta jest  
akceptowana przez zarządców dróg i znajduje u nich coraz większą przychylność.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w celu odtworzenia warstw nawierzchni nie dopuszcza  
stosowania zaproponowanej technologii mieszanki mineralno-emulsyjnej wbudowanej na  
zimno w technologii Slurry Seal.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Artur Rejzner

Otrzymują:

Wykonawcy, uczestnicy w postępowaniu o udzielenie zamówienia