



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa 2016.01.17

ZDM- URD -5541-677-2016 -GCZ

Imtech Traffic & Infra Sp. z o.o.

Ul. Ekranowa 6
32 – 085 Modliczka

Dotyczy; budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej z ul. M. Skłodowskiej - Curie

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 08.02.2016 Zarząd Dróg Miejskich uzgadnia konstrukcję nawierzchni dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej z ul. M. Skłodowskiej – Curie na warunkach:

Nawierzchnia chodnika płyty betonowe 50x50x7

Płyty ostrzegawcze z fakturą na przejściach 40x40x8

Zamiast krawężnika betonowego należy zastosować krawężnik kamienny.

Nawierzchnia bitumiczna AC 8 S warstwa grubości 5 cm na powierzchni zaznaczonej kolorem niebieskim.

Nie wyraża się zgody na naruszenie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Wawelskiej.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i ich zgodność z obowiązującymi przepisami.

Opinia ważna wraz z podpisanym rysunkiem 2 lata

Otrzymuje:

1. TSO

P.G. NACZELNIK WYDZIAŁU
Utrzymania i Remontów Dróg

Marcin Błaszczyk

Artykuł
19.02.16

10

111/5

16.02.16

STARSZY INSPEKTOR
Nadzoru Inwestycyjnego

Jan Dyrda

Sygn
18.02.2016

Wniosek 20y
25.02.2016
T.KIOWA