



Inwentaryzacja urządzeń sieci elektroenergetycznej do celów projektowych zgodna z dokumentacją posiadaną przez Dokumentację Techniczną Sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwentaryzacja ważna 7 miesięcy od daty potwierdzenia. Warszawa, dnia 17.06.2016
Sprawdził:
Nr rejestru:
Zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności inwentaryzacji.

W przypadku projektowania w pobliżu sieci kablowej WN (110kV i 220kV) dokumentacja musi zawierać sposób rozwiązania kolizji z siecią WN i prowadzenia prac przy linii kablowej. Rozwiązanie należy uzgodnić na etapie projektu z RWE Stoen Operator.

W przypadku wykonywania prac przy sieci kablowej WN (110kV i 220kV) wykonawca musi realizować prace pod nadzorem pracownika RWE Stoen Operator. Uzgodnienie z Wydziałem Eksploatacji Sieci WN ul. Chrzanowskiego 12 musi nastąpić w formie pisemnej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

W obszarze wykazanym na tym rysunku mogą występować również inne sieci elektroenergetyczne nie będące w eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Połączenie sieci elektroenergetycznych może podlegać zmianom.

RWE		RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Piękna 46 00-672 Warszawa	
Inwentaryzacja urządzeń elektroenergetycznych sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Wawelska, Marii Skłodowskiej Curie.		Jednostka wykonawcza: Dokumentacja Techniczna Sieci (NM-DT)	
		Data: 31.03.2016r	
		Skala: 1:500	
		Nr rys.: 1 z 1	
		Nr zlecenia: 175058	
Wykonat:		Podpis	
Krytyka Górska			

----- zakres inwentaryzacji

