



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 15 11 2016

ZDM/DPZ/2048/16/ZZ
ZDM – DPZ.3411.1000.2016.MMA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Poprawę bezpieczeństwa ruchu związaną z instalacją przycisków oraz urządzeń akustycznych na 13 skrzyżowaniach w dzielnicy Białoleka w Warszawie”.**

Nr postępowania **DPZ/130/PN/115/16.**

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

W załączonych do SIWZ katalogach zawierających inwentaryzację i programy obecnych na skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej brak jest jakichkolwiek plików dla skrzyżowań Modlińska-Światowida, Modlińska-Podróżnicza, Modlińska-Prząśniczek, Modlińska-Przyrzecze, Myśliborska-Ćmielowska a w katalogach Modlińska-Ekspresowa i Myśliborska-Porajów brak jest programów. Prosimy o uzupełnienie brakujących plików.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie www.zdm.waw.pl brakujące pliki.

Pytanie nr 2:

Sygnalizacje na skrzyżowaniach Myśliborska-Porajów i Modlińska-Klasyków na dzień dzisiejszy nie posiadają detekcji pieszych a instalacja takowej wymaga zmiany programów w sterowniku. Prosimy zatem o zamieszczenie zatwierdzonych programów sygnalizacji uwzględniających akomodację pieszych dla tych lokalizacji.

Odpowiedź:

Skrzyżowania te należy wyposażyć w urządzenia akustyczne, które nie wymagają przeprogramowania sterowników.

Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do pytania nr 2 niezbędna będzie wymiana programów sygnalizacyjnych w sterownikach Myśliborska-Porajów i Modlińska-Klasyków co nie jest uwzględnione w przedmiarze robót załączonym do SIWZ. Prosimy o korektę przedmiarów uwzględniającą zmianę programów dla dwóch sterowników.

Odpowiedź:

Urządzenia akustyczne nie wymagają przeprogramowania sterowników.

Pytanie nr 4:

Wg zapisów SIWZ sterownik Myśliborska-Ćmielowska kwalifikuje się do wymiany na dostarczony przez Zamawiającego. Sterownik jakiego producenta Zamawiający przekaże Wykonawcy do zamontowania gdyż ma to znaczenie ze względu na koszt jego zaprogramowania i uruchomienia na skrzyżowaniu.

Odpowiedź:

Przekazany zostanie zaprogramowany sterownik C800V.

Pytanie nr 5:

W SIWZ pkt.4.1 z zestawienia OPZ wynika, że do zamontowania jest 46 urządzeń akustycznych (UA) natomiast w przedmiarze robót pozycja nr 27 mówi o 50 szt. Ile urządzeń akustycznych do zamontowania Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie? Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu w pozycji 27 oraz pozycji z tym powiązanych (20, 21, 22, 25)

Odpowiedź:

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić 50 szt. urządzeń, zgodnie z kosztorysem i17tso16kr.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski

Otrzymują:

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu