



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2016 -12- 05

ZDM/DPZ/2295/16/Z
ZDM – DPZ.3411.1/11.2016.EKW

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w celu wdrożenia dwóch zwycięskich projektów z II edycji Budżetu Partycypacyjnego „Zielona Świętokrzyska” oraz „Pogońmy plastikowe donice – wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec”. Nr postępowania DPZ/139/PN/123/16.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1

Ul. Świętokrzyska , pozycja 37 przedmiaru robót odtwarzanie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa – kostka z demontażu – roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5. m 537 m² -

Zgodnie z przedmiarem z pozycji 17 – rozbiórka kostki zawiera tylko 71m² nawierzchni. Czy inwestor zapewnia materiał na pozostała część zabudowy?

Odpowiedź:

Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 cm jest ujęta w poz. 15 przedmiaru. Elementy SA prawidłowo liczone, jednakże w poz. 15 nie wyodrębniono, że pozycja dotyczy też kostki kamiennej 4/6 cm. Materiał zgodnie z poz. 35 przedmiaru będzie dostępny z prac rozbiórkowych.

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
Łukasz Zwardowski