



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2016 -12- 0 6

ZDM/DPZ/2286 /16/Z  
ZDM – DPZ.3411/114 .2016.EKW

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w celu wdrożenia dwóch zwycięskich projektów z II edycji Budżetu Partycypacyjnego „Zielona Świętokrzyska” oraz „Pogońmy plastikowe donice – wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec”. Nr postępowania DPZ/139/PN/123/16.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

### Pytanie nr 1

W PZT PP-PW-02-01 brak jest przepustów na nawadnianie między obszarem zieleni na którym zlokalizowano skrzynki z elektrozaworami a pozostałymi fragmentami z zielenią na placu. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach realizacji umowy należy je wykonać pomiędzy każdymi fragmentami z zielenią i jeśli tak wnosimy o modyfikację przedmiarów w zakresie ich ilości, tak aby każdy oferent mógł wycenić wszystkie elementy zagospodarowania terenu.

### Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem 3.1 System nawadniania poz. 27: „Rozprowadzenie systemu nawadniającego z liniami zasilającymi (od skrzynki na elektrozawory SE), liniami kroplującymi i wszystkimi pozostałymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania, według zatwierdzonego szczegółowego projektu warsztatowego systemu nawadniającego wykonanego przez Wykonawcę w oparciu o produkty wybranego systemu” Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przepustów między obszarami zieleni na których zlokalizowano skrzynki z elektrozaworami.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Lukasz Puchalski