


Warszawa 2016-09-09



**Wydział
Zrównoważonej Mobilności
w/m**

ZDM/TSO/ 182 /16

Dotyczy: Przebudowy oświetlenia ulicznego w ramach realizacji projektu inwestycyjnego „Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ul. Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej na Targówku”.

MD
15.09.16
NACZELNIK WYDZIAŁU
Zrównoważonej Mobilności

Artur Tomaszewski Wydział TSO informuje, że w związku z planowaną przebudową oświetlenia drogowego w ramach inwestycji jw. projekt wykonawczy powinien uwzględniać:

- zlokalizowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na działkach, dla których m st. Warszawa jest właścicielem (władającym),
- zastosowanie słupów aluminiowych anodowanych z podstawą zabezpieczoną elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych (na ciągach pieszych i DDR zastosować słupy o wysokości min. 5m.),
- ułożenie kabli oświetleniowych miedzianych pięcioletowych w rurach ochronnych AROT, DVK, SRS (pod wjazdami) lub równoważnych na całej długości,
- montaż opraw ledowych (obudowa aluminiowa, IP min. 66, temp. barwowa min. 3500K, IK min. 08) – moc źródeł światła należy przyjąć według obliczeń,
- wykonanie podziałów sieci w szafkach podziałowych wyposażonych w rozłączniki bezpiecznikowe (np. typu RBK) lub listwy bezpiecznikowe 160A.
- wykonanie doświetleń przejść dla pieszych oprawami ledowymi dedykowanymi dla doświetlenia przejść.
- zachowanie w dotychczasowych lokalizacjach nowowybudowanych doświetleń przejść dla pieszych przy ul. Handlowej w rej. Szczepanika, Barkocińskiej przy przedszkolu nr 81 oraz na ul. Ossowskiego przy nr 9.
- wymianę starej szafy oświetleniowej OS 1217 na nową wraz z nowym zasilaczem
- wymianę starej szafy oświetleniowej OS 1339 (obecnie poddział sieci) na nową wraz z nowym zasilaczem
- przewidzieć zasilania drugostronne projektowanych obwodów oświetlenia ulicznego i nawiązania do istniejącej sieci oświetleniowej.

Projektowane oświetlenie musi spełniać wymogi normy PN-EN 13201 (oświetlenie dróg).

Typ zaprojektowanych słupów i opraw należy skonsultować z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta St. Warszawy.

Oдноśnie ul. Gorzykowskiej wraz z fragmentem Myszkowskiej (od ul. Gorzykowskiej do ul. Remiszewskiej) informujemy, że w toku jest procedura przetargowa na wybór wykonawcy projektu przebudowy oświetlenia drogowego. Projekt ma zostać wykonany dla istniejącego układu drogowego. W przypadku podpisania umowy termin wykonania projektu do dnia 20.12.2016 r.

Ulica Pratulińska na odcinkach zajętych pod budowę metra, będzie odbudowywana po zakończeniu inwestycji przez Metro Warszawskie Sp. z o.o., na odcinku w rejonie ul. Ossowskiego (stacja C17 przy kościele) oraz na odcinku Handlowa-Trocka (stacja C18). Projekty wykonywane przez pracownię ILF przewidują m. in. budowę nowego oświetlenia ulic, chodników i parkingów.

KIEROWNIK ZESPOŁU
Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia

Sebastian Kubanek


p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Łukasz Twardowski

Sprawę prowadzi Pan Robert Sasor tel. (22) 55-89-205, e-mail: r.sasor@zdm.waw.pl