



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 05 STY. 2017

ZDM/DPZ/ 43 /17/ZZ  
ZDM-DZP.3411. 24.2017.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla remontu oświetlenia ulicznego na ulicach: Stawki, Al. Lotników, Al. Wilanowskiej (odc. Wołoska – Dolina Służewiecka), Krasińskiego (odc. Powązkowska – Wyb. Gdyńskie), Browarnej i Bliskiej.**  
Nr postępowania DPZ/146/PN/129/16.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 1**

Proszę o opisanie projektantowi żeby znów się nie pomylił na jakie oświetlenie zamieniamy i jakich dyrektyw się powinien stosować oraz norm minimalnych. Jak zauważyłem od kilku lat wymieniacie państwo oprawy z sodowych na sodowe, a normy i ustawy mówią inaczej czekacie na cud że może wasze podrobione lampy będą miały podobne parametry techniczne.... Zatem ciężko jest wam dopisać prawidłowo wytyczne do Oprawa przy ustawieniu 0 do 90 nie emituje światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ. Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.),Jeżeli oprawy oświetleniowe znajdują się na terenach PKP-PLK dodatkowo powinny posiadać badania na teren, i do produktów oferowanych z zachowaniem norm Polskich oraz Komisji Europejskiej. Jednocześnie Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( uznk ) mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnych zachowania które dotyczą praw wyłącznie chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r, Prawa własności przemysłowej do produktów znaków oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jako organ administracji publicznej państwa członkowskiego Unii Europejskiej ma, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej,

- Oprawa posiada aktualną deklarację zgodności CE, także certyfikat potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej, np. certyfikat ENEC, potwierdzone przez Polską jednostkę badawczą wyspecjalizowaną. . układ redukcji mocy ma umożliwiać płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jak i czasu, - układ redukcji ma umożliwiać regulację strumienia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego. Temperatura pracy w zakresie -35 + 35 stopni

- Efektywność świetlna w zakresie minimum 112-115 lm/W netto lub wyższe o charakterystyce drogowej.

układ redukcji ma umożliwiać płynną nastawę pięciu progów natężenia oświetlenia dla każdej doby w zakresie poziomu strumienia świetlnego jak i czasu, - układ redukcji ma umożliwiać regulację

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe postępowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowych. Specyfikacja Techniczna nie narzuca rodzaju opraw, a jedynie podaje wytyczne, jakie oświetlenie musi spełniać. To projektant wykonując dokumentację, dobiera oprawy, które muszą oczywiście spełniać wszelkie normy i przepisy techniczne. Projektant bierze odpowiedzialność i podpisuje oświadczenie, że dana dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz dyrektywami.

Zastępca Dyrektora

Artur Rejzner