



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 09 MAR. 2017

ZDM/DPZ/601/17/ZZ
ZDM-DPZ.3411234.2017.MSU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Roboty w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych polegające na wymianie istniejącej infrastruktury rowerowej”
Nr postępowania DPZ/28/PN/27/17.

W związku z pytaniem otrzymanym od uczestnika postępowania Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich odpowiada:

Pytanie 1:

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu pkt 7.2.2.1.

Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: co najmniej 3 zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto na remont lub budowę oświetlenia ulicznego lub zewnętrznego, w tym jeden z nich na kwotę 1 000.000,00 zł brutto. Przez oświetlenie uliczne lub zewnętrzne Zamawiający rozumie oświetlenie dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, parkingów zewnętrznych lub placów, realizowanych przy użyciu urządzeń i elementów oświetleniowych.

Czy Zamawiający poprzez oświetlenie dróg również uzna oświetlenie drogi kolejowej?

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie uznaje oświetlenia drogi kolejowej, jako oświetlenia drogi po której poruszają się uczestnicy ruchu drogowego. Po drodze kolejowej poruszają się pojazdy szynowe więc oświetlenie drogi kolejowej nie jest oświetleniem drogi.

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Lubuski Twój