



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
ul. Chmielna 120  
00-801 Warszawa  
-1B2-

Opinia Poradywa.  
Należy stosować się do znaków  
pionowych o średnicy co najmniej 2 cale  
i sztachetach o grubości min. 2,9 mm.  
Zmiana lokalizacji znaków na istniejącym  
kolorem zielonym.

2016-12-13  
NACZELNIK WYDZIAŁU  
Organizacji Ruchu  
Paweł Smolnik

Przy przesłaniu uwzględnić na bieżąco  
należy stosować polskie normy.

Legenda:	
	Przewód sterujący / przewidywany w rurze gładkiej 110
	Oznaczenie granicy opracowania/obszaru oddziaływania inwestycji A-M
	Oznaczenie granicy obszaru objętego przedmiotem aktualizacji (opcjonalnie)
	Numer słupa / numer słupa
	Uwaga: Numeracja słupów na potrzeby opracowania.
	proś. Inia kablowa YKY 5x16 w rurze ochronowej HDPE
	proś. słup oświetleniowy drogowy wraz z oprawką wg. opisu
	proś. słup oświetleniowy drogowy z sygnalizatorem oświetlonym, wraz z oprawką wg. opisu
	proś. słup oświetleniowy parolistowy wraz z oprawką wg. opisu
	proś. słup oświetleniowy z nadświetlaczem przejścia dla pieszych wg. opisu
	demontaż
Projekt: Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego w Międzeczności Warszawa na ul. Lojewska	
Adres: ul. Lojewska	
Jednostka projektowa: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Świątka 10A, 00-000 Warszawa www.elproject.com.pl	
Zlecający: Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa	
Nazwa rysunku: Projekt przeniesienia oznakowania pionowego	
Projektant: mgr inż. Radosław Kaczmarek	
Sprawdził: mgr inż. Jarosław Kur	
Data sporządzenia: 11.2016	
Skala: 1:500	
Strona: 1	