



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08

kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 29 MAJ 2017

ZDM/DPZ/13³⁸/17/ZZ
ZDM-DZP.3411.540.2017.MSZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„**Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego:**

1. na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie

2. w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorszyńskiej w Warszawie”.

Numer postępowania DPZ/49/PN/43/17.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawcę oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Dot. Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego:

1. na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie.

W związku z dużą możliwością znacznego skorodowania słupów „w gnieździe”, czego nie jesteśmy w stanie ocenić ze względu na wypełnienie panelami czy zamawiający dopuści demontaż słupów i wykonanie prac w zakładzie lub wymiany słupa na nowy w razie konieczności. Wykonanie czyszczenia i zabezpieczeń w warunkach zamkniętych daje większe możliwości utrzymania warunków gwarancji.

Odpowiedź:

Dot. Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego:

1. na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie.

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość demontażu słupów stalowych i wykonanie renowacji ich powłok antykorozyjnych w warunkach zamkniętych, dopuszcza także możliwość wymiany słupów stalowych na nowe pełnowartościowe, zabezpieczone antykorozyjnie w systemie tożsamym obecnemu, bądź w nie gorszym oraz o konstrukcji tożsamej konstrukcji demontowanego słupa. W przypadku podjęcia decyzji przez Wykonawcę o wymianie istniejącego słupa na nowy, rozliczenie wykonanych robót będzie odbywać się obmiarowo za faktycznie zrealizowane ilości, na podstawie pozycji rozliczeniowej nr 3 Tabeli 1 (pkt 4 STWiOP). W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu kotwiącego/mocującego słup, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona jego naprawy, bądź wymiany na nowy pełnowartościowy, w technologii uzgodnionej z Zamawiającym. Pozostałe zapisy STWiOP dotyczące wymagań Zamawiającego oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: do 07.06.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.06.2017 r. godz. 11:00

M

W związku z powyższym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:

- 8.12. „Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane
„Oferta na Remont ekranu przeciwhałasowego zlokalizowanego: 1. na południowym wiadukcie drogowym nad Rondem S. Starzyńskiego w Warszawie, 2. w pasie dzielącym Al. Prymasa Tysiąclecia w rejonie ul. Czorszyńskiej w Warszawie”. Nr postępowania DPZ/49/PN/43/17. Nie otwierać przed dniem 07.06.2017 r. do godz. 11:00.””
- 13.1. „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, **w terminie do dnia 07.06.2017 r. do godziny 10:00.**”
- 15.1. „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 2, **w dniu 07.06.2017 r. , o godz. 11:00.**”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Łukasz Buchalski