SZCZEGÓŁ " przejścia dla pieszych "



SZCZEGÓŁ " zjazdu "



SZCZEGÓŁ " A "



SZCZEGÓŁ " B "



SZCZEGÓŁ " C "



SZCZEGÓŁ " D "



SZCZEGÓŁ " E "



LEGENDA :

Projektowane :

3 - Kostka kamienna granitowa, szara o wym. 16/16/32cm
4 - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C35/45 grub. 20cm, dylatowana
5 - Kostka kamienna, granitowa nieregularna 4/6cm
6 - Warstwa szczepna mineralna (np.Induceat ®-VK-PCC Haftbrucke lub inny równoważny)
7 - Warstwa podbudowy z betonu cementowego C12/15 grub. 20cm, wg PN-EN-13877
8 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 6cm
9 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
10 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4cm
11 - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5cm
12 - Płyty granitowe, piaskowane, cięte koloru szarego o wym. 50x50x8cm
13 - kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cm zanurzona w polowie w specjalnej zaprawie stabilizującej (np. Induceat ®-VK-Bettungskleber lub inny równoważny) na bazie cementu grub. 3cm
14 - Kostka kamienna granitowa nieregularna 9/11cm
15 - Bloczki granitowe, piaskowane, cięte (od spodu łupane), koloru grafitowego o wym. 15x30cm grub. 18cm zanurzone w polowie w specjalnej zaprawie stabilizującej (np. Induceat ®-VK-Bettungskleber lub inny równoważny) na bazie cementu grub. 3cm
15a - Bloczki granitowe, piaskowane, cięte (od spodu łupane), koloru szarego o wym. 15x30cm grub. 18cm zanurzone w polowie w specjalnej zaprawie stabilizującej (np. Induceat ®-VK-Bettungskleber lub inny równoważny) na bazie cementu grub. 3cm
16 - kamienne płytki ryflowane "klerunkowe" o wym. 50x50x8cm kolor grafitowy
17 - kamienne płytki z wypustkami "ostrzegawcze" o wym. 50x50x8cm kolor czerwony
17a - kamienne płytki z wypustkami "ostrzegawcze" o wym. 25x25x8cm kolor czerwony
18 - Krawężnik kamienny "peronowy" h=16cm
19 - krawężnik kamienny o wym. 20x30cm
19a - krawężnik kamienny "najazdowy" o wym. 15x22cm
20 - Obrzeże kamienne o wym. 8x30cm
21 - Ława betonowa C16/20 z oporem
22 - Ława betonowa C12/15 z oporem
23 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20cm
24 - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm
24a - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm
25 - Warstwa pospółki grub. 10cm, Is=1,00
26 - Warstwa pospółki grub. 15cm, Is=1,00
26a - Warstwa pospółki grub. 20cm, Is=1,00
27 - warstwa posiłrzowa papa lub folia 2 warstwy
28 - opornik kamienny o wym. 12x25cm

UWAGA :

1). Spoinowanie nawierzchni chodników, miejsc postojowych i zjazdów z kostki granitowej nieregularnej za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej, w jezdni Placu Krasińskich i ul. Miodowej za pomocą specjalistycznego produktu na bazie żywicy epoksydowej o podwyższonej klasie rozbiórki (np. Poltradet) spoina KB lub inne równoważne)

2). Krawężniki kamienne drogi i nawierzchnie kamienne zjazdów z rozbiórki do ponownego wbudowania (ewentualne przekazanie)

3). Kostka kamienna z rozbiórki ul. Długiej do ponownego wbudowania zgodnie z istniejącym wzorem

4) Wzór chodnika, płyty układane w rzędach z przesunięciem o połowę długości

5). Dla przejść P+Ż/m stosować krawężniki kamienne łukowe

6) Na peronach przystankowych wykonać pole oczekiwania z kamiennych płytek ostrzegawczych

7). Zaproponowana konstrukcja wg Opracowania ekspertyzy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie nr IBDiM N-3720 z dnia 22.09.2010r.

KOMPOJEKT S.C.
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANE
Paweł Nowak
Tomasz Nowak
tel. 22 676-54-80 biuro@kompojekt.pl
fax. 22 58-10-87 www.kompojekt.pl

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich	
Inwestor:	Skala: 1:10
ul. Miodowa oraz Pl. Krasińskich w Warszawie	Data: 09/2024
Lokalizacja: Podbudowa ulicy Miodowej i Placu p. KRÓLA PRUSKIEGO	Nr rys.: P-2A
Nazwa rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI	
Branża: DROGOWA	Nr projektu: 2/2/24
Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Józef Mrugalski	Uprawnienia: Podpis:
Nazwisko i podpis sprawdzającego:	Nr rys.: 4