



p. K. Czaplakiewicz 1886-2016  
p. P. Budyła 130 lat  
p. A. Tastrębko  
Wodociągów Warszawskich

05.07.2016

Warszawa, 22 czerwca 2016 r.

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
dnia 01 LIP. 2016  
KANCELARIA  
Nr. ....

Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Chmielna 120  
00-801 Warszawa

URD  
p. o wmg

04 LIP. 2016

PRO/DGR/WSK/840/180964/16/5205

Dotyczy: wstępnej informacji technicznej odnośnie odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia ul. Skrzyneckiego na odcinku od Kościuszkowców do ul. Kaczeńca w dzielnicy Wawer w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2016 r., informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr. 72, poz. 747 art. 9) do kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych.

Wobec powyższego nie widzimy możliwości odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia ul. Skrzyneckiego do istniejącego kanału sanitarnego  $\varnothing$  0,30 m w tej ulicy.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych z odwodnienia skrzyżowania ul. Skrzyneckiego z ul. Kaczeńca do istniejącego kanału ogólnospławnego  $\varnothing$  0,90 m w ul. Płowieckiej, którego końcówka znajduje się w ul. Kaczeńca w rejonie ul. Skrzyneckiego.



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH  
ul. Chmielna 120  
00-801 Warszawa

**Do wiadomości:**

1. Archiwum I