



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 27 06 2017

ZDM/DPZ/1606/17/ZZ
ZDM – DPZ.3411. 642.2017.KŁY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Miodowej

Nr postępowania **DPZ/76/PN/69/17**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy w ramach zamówienia należy wykonać instalacje elektryczne pod nowe i przestawiane parkometry?

Odpowiedź:

Nie trzeba wykonywać instalacji elektrycznych, parkometry mają własne zasilanie akumulatorowo - fotowoltaiczne.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej ustawienia nowych parkometrów.

Odpowiedź:

Lokalizacje parkomatów są wskazane na projekcie stałej organizacji ruchu, fundament parkomatu ma wymiary 60x60x50, podczas instalacji należy wykonać wykop o wymiarach 80x80x50. Jeżeli parkometry będą przenoszone można wykorzystać (przenieść) istniejące fundamenty.

Zgodnie z art. 38 ust 2 treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski