



# URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Biuro Geodezji i Katastru

Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75

sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

ODPIS

Znak sprawy: BG.6630.978.2017

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-05-18

Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Wniosek z dnia: **2017-04-13**
3. Przedmiot narady: sieć - **elektroenergetyczna nn**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa BIELANY ul. Reymonta, ul. Oczapowskiego, ul. Andersena**
5. Wnioskodawca (projektant):  
**eRTe mgr inż. Teresa Rogalska**  
**02-363 WARSZAWA**  
**ul. Bohaterów Września 4 m. 13**
6. Załączniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
<i>Urszula Marak-Moskwa</i> przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m.st. Warszawy	uwaga nr 1 i 2	<i>U. Marak-Moskwa</i>
<i>Grażyna Pisarek</i>	BAiPP Urz. m.st. W-wy	<i>bez uwagi</i>	<i>G. Pisarek</i>
<i>Joanna Albrycht-Heon</i>	Zarząd Dróg Miejskich	<i>bez uwagi</i>	<i>J. Albrycht-Heon</i>
<i>Sylvia Uocimarska</i>	MPWIK w m.st. W-wie S.A.	<i>uwaga 4</i>	<i>S. Uocimarska</i>
<i>Paweł Gienkiewicz</i>	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	<i>uwaga 3</i>	<i>P. Gienkiewicz</i>
<i>Mariusz Dole</i>	innogy STOEN Operator Sp. z o.o.	<i>bez uwagi</i>	<i>M. Dole</i>
Brak umocowanego przedstawiciela	Orange Polska S.A.	-	-
<i>Rafał Cieślak</i>	Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych	<i>bez uwagi</i>	<i>R. Cieślak</i>
<i>Tomasz Grot</i>	Dzielnica BIELANY	<i>nie dotyczy</i>	<i>informacja przesłana e-mailem</i>

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony na zasadniczą mapę miasta.

~~W wyniku narady koordynacyjnej, w związku z uwagą nr ....., projekt nie został wniesiony na zasadniczą mapę miasta.~~

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  
*U. Marak-Moskwa*  
Urszula Marak-Moskwa  
Główny Specjalista  
w Biurze Geodezji i Katastru

### **Uwagi i informacje uczestników narady koordynacyjnej:**

*Dodatkowe informacje uczestników, dotyczące wykonawstwa prac, nie są wiążące na etapie uzgodnienia.*

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zbliżeniu do istniejącej zieleni wysokiej. Informujemy, że prace ziemne należy realizować zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem właściwym do ustalenia sposobu ochrony istniejącego drzewostanu jest Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277 04 70.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 411.1633.

Prace ziemne należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. 2016r.,poz.1629 j.t). Przed przystąpieniem do budowy, należy ustalić w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne położenie znaków geodezyjnych. Prace związane z zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znaków , zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znaków, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGiK.

3. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie 02 235 Warszawa ul. Rewoleńska 4A

4. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią wodociągową oraz kanalizacyjną projektowaną sieć wykonywać pod nadzorem:  
Zakładu Sieci Wodociągowej, ul. Stanisława Mikkego 4  
Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, ul. Jagiellońska 65/67

Za zgodność  
z oryginałem:

PODINSPEKTOR

Jolanta Simborowska