



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 29 06 2017

ZDM/DPZ/ 1640 /17/ZZ
ZDM – DPZ.3411. 655 .2017.KŁY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Miodowej

Nr postępowania **DPZ/76/PN/69/17**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Jaką należy przyjąć klasę ekspozycji lub rodzaj kruszywa stosowanego do produkcji betonu cementowego lekkiego LC40/44 D1, 8, ponieważ parametry przyjęte w SST wzajemnie się wykluczają. Kruszywa lekkie nie są kruszywami mrozoodpornymi i nie spełniają klasy ekspozycji XF4?

Odpowiedź:

Beton cementowy lekki należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 206, a kruszywa należy dobrać wg normy PN-EN 12620. Pozostałe wymagania zostały zawarte w SST i dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust 2 treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski