



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 19 07 2017

ZDM/DPZ/1820/17/ZZ
ZDM – DPZ.3411. 452.2017.KŁY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Miodowej

Nr postępowania **DPZ/79/PN/71/17**

Wyjaśnienie treści SIWZ

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Czy Zamawiający podtrzymuje zawarty w pkt. 5.25 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac zapis o wymogu zapewnienia 25-cio letniej trwałości powłok antykorozyjnych dla paneli aluminiowych w sytuacji, gdy ŻADEN z producentów takich paneli nie daje gwarancji dłużej niż 10-cio letnia?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 5.25 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac dla Części I i Części II. Jednocześnie Zamawiający zaleca zapoznanie się z *Katalogiem technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wykonanych z profili cienkowarstwowych lub blach o grubościach do 3 mm*, stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac dla Części I i Części II. Zamawiający zwraca uwagę, iż okres trwałości i okres gwarancji nie są pojęciami tożsamymi.

Zgodnie z art. 38 ust 2 treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH
Łukasz Puchalski