



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2017 -11- 3 0

ZDM/DPZ/2454/17/Z  
ZDM – DPZ.3411.1205.2017.EKW

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**Przebudowa oświetlenia: ul. Krasińskiego na odcinku od ul. Powązkowskiej do Placu  
Wilsona, Al. Wilanowska na odc. ul. Wołoska – Dolina Służewiecka.**  
Nr postępowania **DPZ/153/PN/137/17.**

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3)  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579)  
odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania słupy oświetleniowe spawane metodą tradycyjną  
tzn łukiem krytym .

W przypadku spawania łukiem krytym powstaje widoczna spoina.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do stosowania słupów z widoczną spoiną.

### Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania słupy wykonane z blachy stalowej o grubości  
mniejszej niż 4 mm ale o podwyższonej wytrzymałości ( Np stal gatunku S 420 grubość 3,2  
mm)

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych słupów, niż zawarte w projekcie.

### Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga aby słupy oświetleniowe oprócz obciążeń wynikających z PN-EN  
40 przenosiły obciążenia wynikające z zamontowania 3 znaków drogowych lub tablicy MSI ?

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby słupy przenosiły obciążenia wynikającego z zamontowania tablicy  
MSI lub 3 znaków drogowych.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
Tania Doma