



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2018-02-20

ZDM/DPZ/187 /18/ZZ

ZDM – DPZ.3411. 176 .2018. MMA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„1. Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola;
2. Przebudowę oświetlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budżetu
partycypacyjnego pn. „Rozświetlamy Park Praski”

Nr postępowania DPZ/20/PN/19/18

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ.

Pytanie 1:

Czy wymóg grubości ścianki 5 mm dotyczy zarówno słupów pastorał jak i słupów parkowych o wysokości 5,5 m ?

Odpowiedź:

Wymóg zastosowania słupów oświetleniowych o grubości ścianki 5 mm dotyczy zarówno słupów parkowych o wysokości 5,5 m jak i słupów typu „Pastorał Warszawski”.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania słupy parkowe zbieżne w których spaw wzdłużny zostanie wykonany metodą topnikową (z użyciem materiału nierodzimego) ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca technologii wykonywania spawania. Ważne aby ze względów estetycznych miejsce łączenia było gładkie i niewidoczne.

ZASTĘPCA DYREKTORA