



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2018-02-21

ZDM/DPZ/291/18/ZZ

ZDM – DPZ.3411. 177.2018. mm

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulńskiej”

Nr postępowania DPZ/12/PN/11/18

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez poprawienie przedmiarów robót, oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

Pytanie 1:

Roboty drogowe. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zmianę betonowej kostki brukowej na bazie gysu bazaltowego na betonową kostkę brukową na bazie kruszyw granitowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę betonowej kostki brukowej na bazie gysu bazaltowego na betonową kostkę brukową na bazie kruszyw granitowych. Parametry użytkowe kostki nie mogą być gorsze niż parametry kostki na bazie gysu bazaltowego.

Pytanie 2:

Dotyczy poz. 76 d.4 kosztorysu drogowego – czy Zamawiający dopuszcza zmianę frakcji kruszywa 5-8 na frakcję 2-5? Frakcja 2-5 jest standardowo stosowana przy nawierzchniach mineralno-żywiczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany frakcji kruszywa.

Pytanie 3:

Dotyczy poz. 99 d.6 kosztorysu drogowego – prosimy o podanie ilości sztuk ławek parkowych do ustawienia. Informujemy, iż w przedmiarze ilość podana jest w metrach.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje miarę zapisaną w kosztorysie na „szt.” Poprawiony przedmiar robót zostanie zamieszczony w oddzielnym pliku na stronie Zamawiającego www.zdm.waw.pl.

Pytanie 3:

Roboty drogowe. Prosimy o podanie kilku szczegółów dotyczących zastosowanej w projekcie kostka betonowej kostki brukowej na bazie grysu bazaltowego:

- czy cała warstwa posypki ma być wyprodukowana na grysie bazaltowym, czy tylko w jakiejś części,
- o jakiej frakcji ma być użyty grys bazaltowy,
- czy grys bazaltowy ma być wkładem jako kruszywo do betonu konstrukcyjnego,
- jak taka kostka ma wyglądać?

Odpowiedź:

Cała warstwa posypki ma być wyprodukowana na grysie (bazaltowym lub granitowym)

- Frakcja analogicznie jak dla zwykłego kruszywa stosowanego w mieszance betonowej
- Grys ma być zamiennikiem kruszywa
- Kostka Holland 10x20x8cm. W przypadku innego koloru niż naturalny (szary) – barwiona w masie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

Nowy termin składania i otwarcia ofert:**Termin składania ofert: 01.03.2018 r. godz. 10:00****Termin otwarcia ofert: 01.03.2018 r. godz. 10:30****Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:**

„8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

Oferta na - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej".

Nr postępowania DPZ/12/PN/11/18. Nie otwierać przed dniem 01.03.2018r. do godz. 10:30"

„13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia **01.03.2018r. do godziny 10:00"**.

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w sali nr 311, w dniu **01.03.2018r. o godz. 10:30"**.

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje o zmianach na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Lukasz Puchalski