



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 02.02.2017 r.

ZDM-URD.5541.390.2017.PBO(2)

BUDINFO Zbigniew Siwek
ul. Mogilska 69A, IV p.
31-545 Kraków

Zarząd Dróg Miejskich uzgadnia projektowane konstrukcje nawierzchni w zakresie będącego w naszej administracji pasa drogowego ul. Żegańskiej w rejonie ul. Bursztynowej na potrzeby budowy sygnalizacji świetlnej z uwagami naniesionymi kolorem czerwonym na załączonych rysunkach.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż:

- w związku z planowanym poszerzeniem jezdni i zmianą lokalizacji krawężnika ul. Bursztynowej należy zaprojektować przesunięcie kratki ściekowej z zastosowaniem wpustu krawężnikowo-jezdniowego,
- należy zaprojektować wymianę warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z ułożeniem siatki szklanej pełną szerokością pasa ruchu wlotu ul. Bursztynowej w ul. Żegańską,
- należy zaprojektować wymianę nawierzchni pełnej szerokości chodnika na długości planowanego krawężnika wlotu ul. Bursztynowej w ul. Żegańską wg. załączonego rys. nr R01.1.

Uzgodnienie jest ważne przez dwa lata od daty niniejszego pisma wyłącznie z podpisanymi rysunkami nr R02, R03, R04 i R05 w geometrii zgodnej z opinią nr 907/2016 Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy.

Przyjęte w/w konstrukcje nawierzchni nie zwalniają Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowość zastosowanych rozwiązań w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz Zarządzeniem nr 1539/2016 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 12.10.2016r.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Utrzymania i Remontów Dróg
[Signature]
Marcin Błaszczak

Do wiadomości:

1. TSO w/m
2. UIE w/m