



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2018-03-01

ZDM/DPZ/359/18/ZZ  
ZDM – DPZ.3411.204.2018.MMA

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„1. Przebudowę oświetlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola;  
2. Przebudowę oświetlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Rozświetlamy Park Praski”.**

### Numer postępowania DPZ/20/PN/19/18

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez skorygowanie dokumentacji technicznej części 1 zamówienia (PW tom I), oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert.

#### Pytanie 1

Między dokumentacją a przedmiarem jest różnica w opisie kabla oświetleniowego (w dokumentacji YKY 5x35mm<sup>2</sup> a w przedmiarze YKY 5x25mm<sup>2</sup>), prosimy o informację jaki kabel należy przyjąć do wyceny?

#### Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć kabel zgodnie z przedmiarem, tj. YKY 5 x 25 mm<sup>2</sup>. Zamawiający skoryguje dokumentację techniczną części 1 (PW tom I) w powyższym zakresie.

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający uważa za konieczne zastosowanie układu SOFTSTAR w szafie sterowniczej, w przypadku gdy załączanie obwodów oświetleniowych nie będzie powodowało zadziałania zabezpieczeń w szafie?

#### Odpowiedź:

Zamawiający uważa za konieczne zastosowanie układu SOFTSTARTU, gdyż na tym etapie nie jest w stanie przewidzieć wielkości impulsu rozruchowego opraw.

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników ruchu mikrofalowych w miejsce czujników PIR (na podczerwień)?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników ruchu mikrofalowych, pod warunkiem dostosowania do konstrukcji słupów oraz zapewniania takiej samej funkcjonalności działania systemu sterowania jak projektowane czujniki na podczerwień.

#### **Pytanie 4**

Jaką funkcję ma pełnić przekaźnik bistabilny zainstalowany w tabliczce na słupie?

#### **Odpowiedź:**

Sterownik lokalny oprawy nie obsługuje sygnału napięciowego 230V wychodzącego z czujnika ruchu stąd niezbędne jest zastosowanie przekaźnika umożliwiającego zamianę sygnału 230V na sygnał bezpotencjałowy. W związku z tym przekaźnik bistabilny zainstalowany na tabliczce słupowej będzie przekazywał sygnał bezpotencjałowy (styki 11-14) do sterownika lokalnego oprawy w przypadku wykrycia ruchu przez czujnik ruchu.

W odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez skorygowanie dokumentacji technicznej części 1 zamówienia. Zamawiający zamieszcza poprawioną część dokumentacji (PW tom I) w oddzielnym pliku na swojej stronie [www.zdm.waw.pl](http://www.zdm.waw.pl).

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6 Pzp.

#### **Nowy termin składania i otwarcia ofert:**

**Termin składania ofert: 07.03.2018 r. godz. 10:00**

**Termin otwarcia ofert: 07.03.2018 r. godz. 10:30**

#### **Rozdział I SIWZ pkt 8.12., 13.1., 15.1. otrzymują nowe brzmienie:**

**8.12.** Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane:

**Oferta na - „1. Przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Stawki w dzielnicy Wola;**

**2. Przebudowa oświetlenia w Parku Praskim w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego pn. „Rozświetlamy Park Praski”.**

**Nr postępowania DPZ/20/PN/19/18. Nie otwierać przed dniem 07.03.2018r. do godz. 10:30”.**

**pkt 13.1.** „Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria – pok. 16, w terminie do dnia **07.03.2018 r. do godziny 10:00.**”

**pkt 15.1.** „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, w Sali 1, w dniu **07.03.2018 r., o godz. 10:30.**”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.

Zgodnie z art. 12a ust 3 Pzp niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Łukasz Puchalski