



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TSO-O.7044.1835.2017.GAN

Warszawa, 2017-12-13

**Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa**

Dotyczy : Przebudowy oświetlenia drogowego w ciągu ulic Bartnicza/ Wyszogrodzka na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na Państwa wniosek złożony do ZDM dnia 26.10.2017 r uprzejmie informujemy, iż projekt wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego dla inwestycji jak w tytule został uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzić z udziałem nadzoru ZDM TSO tel. 55 89 205 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne Na komisji wprowadzenia należy przedstawić oryginał protokołu z Narady Koordynacyjnej oraz prawomocny dokument zezwalający na rozpoczęcie robót (pozwolenie na budowę, zgłoszenie).
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia ulicznego.
3. Stosować tylko kable miedziane, pięciodrutowe układane w rurach ochronnych na całej długości .Dla montażu wysięgnika o ponadstandardowej długości (3,5 m) należy zastosować słup w wersji wzmocnionej. Realizację projektu skoordynować z projektem doświetlenia przejść dla pieszych autorstwa firmy 'ELVIR' Wirscy Sp.j.
4. Kompletną dokumentację powykonawczą w układzie PUWG 2000 w postaci elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesioną numeracją urządzeń) należy dostarczyć do nadzoru TSO przed odbiorem.
5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać numery obiektów (umieszczone przy obiektach).
6. Uzgodnienie ważne 2 lata od dnia wydania.

Nadmieniamy, iż z uwagi na konieczność dokonania w projekcie istotnych zmian dotyczących zastosowanych rozwiązań technicznych termin uzgodnienia projektu przebudowy przekroczył ustawowy termin określony w K.P.A Art. 35.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Tamara Pionki

Załączniki

1. Projekt wykonawczy – 1 egz