



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2018-03-19

ZDM/DPZ/484/18/ZZ
ZDM – DPZ.3411.256.2018.AGA

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
**„Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi
rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do ronda
Zesłańców Syberyjskich”**

Numer postępowania DPZ/32/PN/31/18.


Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków poprzez załączenie szczegółowej specyfikacji technicznej (krawężniki kamienne).

Pytanie nr 1

W poz. 25 d.4 przedmiaru robót występują krawężniki drogowe granitowe natomiast w załączonej przez Zamawiającego Specyfikacji Technicznej określone są wymagania dla krawężników betonowych. Który rodzaj krawężników powinien przyjąć wykonawca do wyceny? Jeżeli granitowe prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej oraz o podanie wymiarów tych krawężników.

Odpowiedź;

Do wyceny należy przyjąć krawężniki granitowe drogowe o wymiarach 20 x 30 cm. W załączeniu przekazujemy szczegółową specyfikację techniczną.



Projekt „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF-Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „PRZEJŚCIE NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ” Działania 4.3 „REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA” Poddziałania 4.3.2 „MOBILNOŚĆ MIEJSKA W RAMACH ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Pytanie nr 2

W poz. 32 d.5 przedmiaru robót występują płyty betonowe 25x25 cm o szorstkiej powierzchni. W załączonej przez Zamawiającego dokumentacji brak jest Specyfikacji Technicznej określającej dokładne parametry materiałowe dotyczące tych płyt. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania nawierzchni z płyt betonowych uszorstnionych 25x25 cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować płyty o wymiarach 25x25 cm wykonane metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego płukanego na bazie grysów i żwirów. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie płyt o wymiarach 30x30 cm. Roboty należy wykonywać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną „D – 08.02.01 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH ORAZ PŁYT WSKAŹNIKOWYCH”.

Pytanie nr 3

W poz. 44 d.6 występują bariery energochłonne. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikację Techniczną określającą rodzaj, wymiary oraz pozostałe wymagania materiałowe barier energochłonnych.

Odpowiedź:

Należy zastosować bariery metalowe U-14a spełniające wymagania załącznika 4 do Rozporządzenia ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach o parametrach nie gorszych niż bariery istniejące.

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót brak jest pozycji na ustawienie ławek, które występują w załączonej dokumentacji technicznej. Czy do zakresu prac wchodzi także ustawienie ławek? Jeżeli tak prosimy o podanie ich ilości.

Odpowiedź;

W zakres prac nie wchodzi ustawienie ławek.

Pytanie nr 5

W poz. 42 d.6 występuje wyspa prefabrykowana. Prosimy o podanie jej wymiarów oraz z czego powinna zostać wykonana.

Odpowiedź:

Materiałami elementów wysp prefabrykowanych są elementy składowe (skrajne, wewnętrzne, narożne) o wym. 0,5x0,5x0,1 m wykonane z tworzywa sztucznego wraz z kołkami rozporowymi i śrubami do montażu w nawierzchni.

Pytanie nr 6

W przedmiarze robót brak jest pozycji na wygradzenia typ ZOM, które występują w załączonej dokumentacji technicznej. Czy do zakresu prac wchodzi ustawienie wygradzeń ochronnych typ ZOM? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości.

Odpowiedź:

W zakres prac nie wchodzi ustawienie niskich wygradzeń trawnikowych typu ZOM.

Ponadto zgodnie z art. 12a ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: **26.03.2018r. godz. 10:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **26.03.2018r. godz. 11:30.**

W związku z powyższym:

- w rozdziale I SIWZ pkt 8.12. otrzymuje nowe brzmienie:

„8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa oraz opisane

„Oferta na Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia na odc. od al. Obrońców Grodna do ronda Zesłańców Syberyjskich. Nr postępowania DPZ/32/PN/31/18.

Nie otwierać przed dniem 26.03.2018r. r. do godz. 11:30”.

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„13.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 26.03.2018r. do godz. 10:00.”

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chmielnej 120, w Warszawie, sala nr 1(parter), w dniu 26.03.2018r. o godz. 11:30.”

W wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH

Łukasz Puchalski