



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 5.06.2018r.

ZDM/DPZ/1148 /18/ZZ
ZDM – DPZ.3411.546 .2018.AWI

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawa i montaż opraw oświetleniowych, wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa – Okopowa.

Numer postępowania DPZ/66/PN/63/18

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) odpowiada na pytania Wykonawcy.

Pytanie 1

W nawiązaniu do pkt 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza oprawy, które występują na innych odcinkach DW719 (np. w obrębie Ronda ONZ) i zachowują wymagany przez Inwestora kształt opraw AREALAMP OU-01-VEGA 250W? Prosimy o dopuszczenie ww. opraw.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw równoważnych pod względem technicznym oraz o cechach wzorniczych zgodnych ze wskazanymi w pkt. 5 OPZ. Jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z zaleceniami Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej (w załączeniu), konieczne jest kontynuowanie sylwetek wzorów słupów i opraw z zastosowanymi po wsch. stronie ciągu ulic Towarowa – Okopowa. Informujemy, że przed montażem oprawy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz WKPP.

Pytanie 2

Prosimy o udzielenie informacji czy, wraz z wymianą słupów, Zamawiający przewidział wymianę tabliczek bezpiecznikowych na nowe. Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju.

Odpowiedź:

W wymienianych słupach oraz w razie konieczności także w skrzynkach na istniejących słupach trakcyjno - oświetleniowych należy zastosować nowe tabliczki słupowe np. EKM-2035.

Pytanie 3

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania z uwagi na trwające prace związane z wymianą oświetlenia po wschodniej stronie ul. Towarowej i ul.

Okopowej, w celu ujednoczenia infrastruktury oświetleniowej wskazuje na konieczność zastosowanie takie samego typu oprawy tj. AREALAMP OU-01-VEGA 250W.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. opraw oświetleniowych spełniających parametry opraw AREALAMP OU-01-VEGA 250W a nawet parametrach wyższych?

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nakłada na Zamawiającego obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji a co za tym idzie zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Do wyjątków dopuszczających odmienny od uregulowanego art. 29 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, jak w niniejszym postępowaniu, należy art. 29 ust. 3 Pzp. Jednakże, ze względu na to, iż przepis ten ma charakter wyjątkowy, może być on stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach i interpretowany ściśle: gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a opisowi towarzyszą wyrazy „lub równoważne” albo podobne, co nadaje wymienionym konkretnym produktom charakter przykładowy.

Zamawiający narusza ustawę Pzp jeżeli, mimo, że istnieją sposoby opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, opisuje go poprzez wskazanie na znak towarowy i nie używa określeń „lub równoważne”.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości zastosowania w postępowaniu rozwiązań równoważnych w celu zapewnienia zgodności prowadzonego postępowania z przepisami Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw równoważnych pod względem technicznym oraz o cechach wzorniczych zgodnych ze wskazanymi w pkt. 5 OPZ. Jednocześnie wskazuje, iż zgodnie z zaleceniami Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej (w załączeniu) konieczne jest kontynuowanie sylwetek wzorów słupów i opraw z zastosowanymi po wsch. stronie ciągu ulic Towarowa – Okopowa. Informujemy, że przed montażem oprawy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego oraz WKPP

Pytanie 4

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 5

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenia jakie??. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.
Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności i przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

Odpowiedź

Wykonawcy muszą zaoferować oprawy oraz słupy wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadające wszelkie certyfikaty oraz deklaracje zgodności.

Pytanie 6

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa : Badania zgodność produktu, z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź:

Wykonawcy muszą zaoferować oprawy oraz słupy wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadające wszelkie certyfikaty oraz deklaracje zgodności.

Pytanie 7

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny tym samym. Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

W punkcie 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia podano przykładowe oprawy oświetleniowe, których obudowa wykonana jest z aluminium, konstrukcja dwutomowa, klosz szklany, szczelność komory osprzętu jak i optyki IP 66/66. Zaproponowane przez Wykonawców oprawy zamienne muszą być równoważne zarówno pod względem formy, kształtu oraz parametrów technicznych.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Janina Dombi