



# PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

GDFIS

**Znak sprawy: BG.6630.441.2018**

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2018-03-01**

Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: **Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu**, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 18 75
2. Wniosek z dnia: **2018-02-19**
3. Przedmiot narady: sieć - **kanalizacyjna**
4. Lokalizacja sieci: **Warszawa OCHOTA ul. Pawińskiego w rej. ul. Księcia Trojdena**
5. Wnioskodawca (inwestor):  
**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
**00-801 WARSZAWA**  
**ul. Chmielna 120**
6. Załączniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Podmiot, który reprezentuje uczestnik narady	Stanowisko uczestnika narady	Podpis
Urszula Marat-Moskwa przewodniczący narady koordynacyjnej	Prezydent m.st. Warszawy	uwaga nr 1	U. Marat-Moskwa
Małgorzata Grodzka	BAiPP Urz. m.st. W-wy	bez uwag	MG
Łukasz Olszowski	Zarząd Dróg Miejskich	bez uwag	LO
Sylwia Uściworek	MPWiK w m.st. W-wie S.A.	bez uwag	SU
Małgorzata Janowska	VEOLIA Energia Warszawa S.A.	uwagi nr 4 i 5	MA
Paweł Brakowski	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	bez uwag	PB
Mieczysław Pech	innogy STOEN Operator Sp. z o.o.	uwaga nr 2	MP
Brak umocowanego przedstawiciela	Orange Polska S.A.	-	-
Łukasz Uściworek	Regionalne Centrum Informatyki	bez uwag	LU
Wojciech Sokotowski	Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Łączności i Informatyki	uwaga nr 3	WS

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony na zasadniczą mapę miasta.

~~W wyniku narady koordynacyjnej, w związku z uwagą nr ....., projekt nie został wniesiony na zasadniczą mapę miasta.~~

Z UP. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY  
Urszula Marat-Moskwa  
Główny Specjalista  
w Burze Geodezji i Katastru

### Uwagi i informacje uczestników narady koordynacyjnej:

Dodatkowe informacje uczestników, dotyczące wykonawstwa prac, nie są wiążące na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zbliżeniu do istniejącej zieleni wysokiej. Informujemy, że prace ziemne należy realizować zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem właściwym do ustalenia sposobu ochrony istniejącego drzewostanu jest Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy.

2. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dokumentację na etapie projektu budowlanego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu z siecią elektroenergetyczną innogy należy opracować w porozumieniu

z Biurem Projektowym NI-NP ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa.

Prace ziemne w pobliżu sieci elektroenergetycznej innogy wykonywać pod nadzorem służb Innogy Stoen Operator, Biuro Obsługi Klientów-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa.

3. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ (KGSG)  
Dokumentację na etapie projektu budowlanego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami infrastruktury energetycznej własnością KGSG, należy opracować w porozumieniu z Biurem Łączności i Informatyki KGSG, ul. Podchorążych 39, 60-463 Warszawa. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań prowadzić zgodnie, w pierwszej kolejności wykonanie próbnych wykopów w celu ustalenia faktycznej głębokości ułożenia infrastruktury energetycznej KGSG, po wzajemnej konsultacji z przedstawicielami Biura Łączności i Informatyki KGSG

3. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ (KGSG)  
Dokumentację na etapie projektu budowlanego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami infrastruktury energetycznej własnością KGSG, należy opracować w porozumieniu z Biurem Łączności i Informatyki KGSG, ul. Podchorążych 39, 60-463 Warszawa. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań prowadzić zgodnie, w pierwszej kolejności wykonanie próbnych wykopów w celu ustalenia faktycznej głębokości ułożenia infrastruktury energetycznej KGSG, po wzajemnej konsultacji z przedstawicielami Biura Łączności i Informatyki KGSG

4. Należy wysłać opinię Veolii na temat lokalizacji parkingu nad magistralą kanatową s.c. 2x Dn 500.
5. Projekt przykalkulacji na skrzyżowaniu z magistralą s.c. wykonywać we współpracy z Veolią i na podstawie danych o istn. sieci uzyskanych z Veolii. Roboty w rejonie s.c. prowadzić pod nadzorem Veolii.

Za zgodność  
z oryginałem:

PODINSPEKTOR  
Jolanta Ślimborska